



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ
(Управление надзорной деятельности и профилактической работы отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по городам Пятигорск, Железноводск, Лермонтов))

пр. Калинина, 83, г. Пятигорск, 357500
Телефон (8-8793) 97-41-63; факс (8-8793) 97-41-63
E-mail: pyatigorsk77@bk.ru

26.06.2019 г. № 739 -6-6-15

Заведующему МБДОУ детский сад № 20
«Красная шапочка»
Симоновой Ю.В.

г. Пятигорск, ул. Краснознаменная, 47

Уважаемый Виктор Александрович!

26.06.2019 г. ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю (по городам Пятигорск, Железноводск, Лермонтов), проведено обследование МБДОУ детский сад № 20 «Красная шапочка», расположенного по адресу: г. Пятигорск, ул. Краснознаменная, 47, по результатам проведения обследования установлено, что ранее выявленные нарушения требований пожарной безопасности устранены, а именно:

1. Установлены пожарные извещатели АУПС: помещение кухни;
2. Установлены устройства для самозакрывания дверей ведущих на лестничные клетки (все лестничные клетки);
3. Исключена эксплуатация электрических светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренные конструкцией светильника (помещения спортивного зала, электрощитовая);
4. Под лестничным маршем группы «Гномики» горючие материалы отсутствуют;
5. Выполнено открывание дверей эвакуационных выходов изнутри без ключа: группа № 1, 11, 5, изолятор, 12;
6. Приемно-контрольный прибор АУПС установлен на месте пребывания (работы) дежурного персонала объекта;
7. Установлены деревянные шкафы ВПК;
8. В электрощитовой установлена противопожарная дверь.

Инспектор отдела
старший лейтенант внутренней службы

Д.А. Алексеев